



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КУРОРТЭНЕРГО»

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, 16; тел./факс (812) 437-17-57/437-16-56
ИНН 7827007301; ОГРН 1027812400747; ОКВЭД 40.10.2; ОКПО 03282720; E-mail: kenergo@kenergo.spb.ru

АКТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

№ 498/14 ЭУ/ВН от «10» 10.2014 г.

Закрытое Акционерное Общество «Курортэнерго» (далее – Сетевая организация)
(полное наименование сетевой организации)

в лице Начальника отдела ведомственного надзора Католикова О.Е.
действующего на основании доверенности № 53/2014 от 31.03.2014г., с одной стороны, и
(устава, доверенности, иных документов)

СНП «Северная жемчужина»

(полное наименование заявителя - юридического лица, Ф.И.О. заявителя - физического лица)

в лице Исполнительный директор Католиков В.Н., действующего на основании
(Ф.И.О. лица - представителя заявителя)

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Начальником отдела ведомственного надзора Католиковым О.Е.

(лицо, проводившее проверку выполнения технических условий (сетевая организация и (или) субъект оперативно-диспетчерского управления)

проведена проверка выполнения СНП «Северная жемчужина»

(лицо, в отношении мероприятий которого проводилась проверка выполнения технических условий (заявитель и (или) сетевая организация)

технических условий от 05.03.2013г. N 69-ПР к договору о технологическом присоединении от 16.11.2010г. N ПМ855/362-КЭ-10 на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объект по адресу: Л.О., Всеволожский р-н, п. Белоостров

(наименование энергопринимающих устройств, адрес)

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение:

требований норм и правил, пунктов технических условий, выполняемых заявителем

(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Характеристики присоединения по техническим условиям:

максимальная мощность без учета ранее присоединенной (существующей)

максимальной мощности 890 кВт;

максимальная мощность с учетом ранее присоединенной (существующей)

максимальной мощности 890 кВт.

Перечень точек присоединения:

| Точка присоединения | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Категория надежности электроснабжения |
|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| РУ 10 кВ | Новая БРТП 2006 | РУ 10 кВ Новая БРТП 2006 | 10 | 890 | 3 |

Закрытое акционерное общество

«Курортэнерго»

Россия, 197706, Санкт-Петербург,
г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, дом 16